



201819122633 2021(粤)质监认字146号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

Test Report

产品名称: 低烟无卤刚性绝缘阻燃PC电工套管

型号规格: GY·205-40×1.5×1200mm

委托单位: 广州恒格材料科技有限公司

生产单位: 广州恒格材料科技有限公司

检验类别: 委托检验

签发日期: 2023年10月25日

广东省质量监督塑料管材管件检验站

(检验专用章)

Guangdong Quality Supervision and Inspection Station for Plastic Pipes and Fittings

检验专用章



扫码辨真伪

广东省质量监督塑料管材管件检验站

检验报告

表号: QR-CX049-01A/Ed.11.0

共 4 页, 第 2 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	低烟无卤刚性绝缘阻燃PC电工套管 GY·205-40×1.5×1200mm	生产日期 或批号	_____
		样品编号	_____
委托单位	广州恒格材料科技有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	广州市黄埔区凝彩路26号(自编五栋) 6002、6003房	样品数量/ 来样方式	20段×1.2米/段
生产单位 (委托方提供)	广州恒格材料科技有限公司	接样日期	2023年09月25日
生产单位地址 (委托方提供)	广州市黄埔区凝彩路26号(自编五栋) 6002、6003房	接样人	徐仲平
样品特征 及状态	管状	检验日期	2023年09月26日至 2023年10月25日
检验依据	JG/T 3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》		
判定依据	JG/T 3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》		
检 验 结 论	经检验, 所检项目符合JG/T 3050-1998标准的要求。		
备 注	 二〇二三年十月二十五日 复印报告未盖红色“检验专用章”无效 检验专用章		

批准: 王泽波 **王泽波**审核: **尹新**主检: **冼炬炎**

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 电话: 0757-88735212 邮箱: nccs0757@163.com



扫码辨真伪

广东省质量监督塑料管材管件检验站

检验报告

表号: QR-CX049-02/Ed.11.0

共 4 页, 第 3 页

序号	检测项目		单位符号	标准要求	检测结果	单项判定
1	外观		—	套管内外表面应光滑、不应有裂纹、凸棱、毛刺等缺陷。穿入电线或电缆时, 套管不应损伤电线电缆表面的绝缘层。	符合	合格
2	抗压性能 (外径变化率)		%	载荷1min时, ≤ 25	7	合格
				卸荷1min时, ≤ 10	0.3	
3	冲击性能		(个)	12个试件中至少10个不坏、不裂	12个试件中, 12个不坏、不裂	合格
4	跌落性能		—	无震裂、破碎	符合	合格
5	耐热性能(压痕直径)		mm	≤ 2	1.3	合格
6	阻燃性能	自熄时间	s	≤ 30	4.6	合格
		电气性能	绝缘电阻	M Ω	≥ 100	> 100
		绝缘强度	—	交流2000V, 15min内不击穿	符合	

(以下无正文)



声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”, 本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议, 请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出, 逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪, 或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验, 请致电 0757-88713193。

狮山总部

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话: 0757-88735333/88735222

澜石分地点

地址: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号

业务电话: 0757-83132113/83132103

季华西分地点

地址: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

业务电话: 0757-88036822/88036959

桃园分地点

地址: 广东省佛山市南海区桃园东路88号慧泉科技产业中心第二期第二栋第6层、第三栋第1层

业务电话: 0757-88735222 (化工检测)、0757-88735171/88735333 (风光电省站)

三水分地点

地址: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一

业务电话: 0757-88735222

业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

FQM网址(Web): www.fszjzx.com



微信公众号



客户满意度调查