



201819122633 2021(粤)质监认字146号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1401

# 检 验 报 告

## Test Report

产品名称: PC奶白阻燃线管

型号规格: 20×1.6×1200

委托单位: 广州恒格材料科技有限公司

生产单位: 广州恒格材料科技有限公司

检验类别: 委托检验

签发日期: 2023年09月08日



广东省质量监督塑料管材管件检验站

(检验专用章)

Guangdong Quality Supervision and Inspection Station for Plastic Pipes and Fittings

检验专用章



扫码辨真伪

# 广东省质量监督塑料管材管件检验站

## 检验报告

表号: QR-CX049-01A/Ed.11.0

共 3 页, 第 2 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	PC奶白阻燃线管 20×1.6×1200		生产日期 或批号	_____		
			样品编号	_____		
委托单位	广州恒格材料科技有限公司		检验类别	委托检验		
委托单位地址	广州市黄埔区凝彩路26号(自编五栋) 6002、6003房(仅限办公)		样品数量/ 来样方式	2米		
生产单位 (委托方提供)	广州恒格材料科技有限公司		接样日期	2023年08月16日		
生产单位地址 (委托方提供)	广州市黄埔区凝彩路26号(自编五栋) 6002、6003房(仅限办公)		接样人	邓款嫦		
样品特征 及状态	管状		检验日期	2023年08月17日至 2023年09月08日		
检验依据	JG/T 3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》					
判定依据	JG/T 3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》					
检 验 结 论	序 号	检 测 项 目	单 位 符 号	标 准 要 求	检 测 结 果	单 项 判 定
	1	氧指数	%	≥32.0	32.2	合格
(以下无正文)						
备 注	 二三年九月八日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效 检验专用章					

批准: 王泽波 审核: 

主检: 蒙炬亮

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 电话: 0757-88735212 邮箱: nccs0757@163.com



扫码辨真伪

# 声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”，本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议，请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出，逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪，或登录官网 [www.fszjzx.com](http://www.fszjzx.com) 进行查验。如需人工查验，请致电 0757-88713193。

## 狮山总部

地址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话：0757-88735333/88735222

## 澜石分地点

地址：广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号

业务电话：0757-83132113/83132103

## 季华西分地点

地址：广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

业务电话：0757-88036822/88036959

## 桃园分地点

地址：广东省佛山市南海区桃园东路88号慧泉科技产业中心第二期第二栋第6层、第三栋第1层

业务电话：0757-88735222（化工检测）、0757-88735171/88735333（风光电省站）

## 三水分地点

地址：广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一

业务电话：0757-88735222

业务电邮(E-mail): [fszjywb@163.com](mailto:fszjywb@163.com)

FQM网址(Web): [www.fszjzx.com](http://www.fszjzx.com)



微信公众号



客户满意度调查

材料检测中心  
章